

## Résultats des analyses

N° rapport: NE-11.667.0

Date du rapport: 21.11.2011

Prélèvement du 08.11.2011 - Auvernier - Réseau simple

N° Échantillon : 2011-004530

Désignation : AUV1201 Fontaine du Temple

Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Date d'analyse	Tolérance	Limite
Germes aérobies mésophile	UFC/ml	3	IT 0514	08.11.2011	300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0	IT 0515	08.11.2011	0	-
Entérocoques	UFC/100ml	0	IT 0516	08.11.2011	0	-
Coliformes	UFC/100ml	0	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Autre colonie sur Endoles	UFC/100ml	2	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Température de l'eau	°C	10.6	IT 0776	08.11.2011	25	-
pH	-	8.00	IT 0773	08.11.2011	-	-
Chlore libre	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	0.10	-
Chlore combiné	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Chlore total	mg/L	0.04	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Conductivité à 25°C	uS/cm	417	IT 0774	08.11.2011	-	-
Turbidité	FNU	0.22	IT 0775	08.11.2011	1.0	-

- \* Non accréditée

- \*\* Sous-traitée et accréditée

- \*\*\* Sous-traitée mais non- accréditée

- Les résultats ne concernent que l'(les) échantillon(s) analysé(s)

- La reproduction, même partiel, de ce logiciel est interdite sauf autorisation écrite du chef de laboratoire.

- Les informations relatives à l'essai peuvent être obtenues sur demande

## Résultats des analyses

N° rapport: NE-11.667.0

Date du rapport: 21.11.2011

Prélèvement du 08.11.2011 - Auvernier - Réseau simple

N° Échantillon : 2011-004531

Désignation : AUV1202 Fontaine de la Gare

Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Date d'analyse	Tolérance	Limite
Germes aérobies mésophile	UFC/ml	4	IT 0514	08.11.2011	300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0	IT 0515	08.11.2011	0	-
Entérocoques	UFC/100ml	0	IT 0516	08.11.2011	0	-
Coliformes	UFC/100ml	0	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Autre colonie sur Endoles	UFC/100ml	2	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Température de l'eau	°C	11.9	IT 0776	08.11.2011	25	-
pH	-	7.86	IT 0773	08.11.2011	-	-
Chlore libre	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	0.10	-
Chlore combiné	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Chlore total	mg/L	0.04	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Conductivité à 25°C	uS/cm	419	IT 0774	08.11.2011	-	-
Turbidité	FNU	0.79	IT 0775	08.11.2011	1.0	-

- \* Non accréditée

- \*\* Sous-traitée et accréditée

- \*\*\* Sous-traitée mais non- accréditée

- Les résultats ne concernent que l'(les) échantillon(s) analysé(s)

- La reproduction, même partiel, de ce logiciel est interdite sauf autorisation écrite du chef de laboratoire.

- Les informations relatives à l'essai peuvent être obtenues sur demande

## Résultats des analyses

N° rapport: NE-11.667.0

Date du rapport: 21.11.2011

Prélèvement du 08.11.2011 - Auvernier - Réseau simple

N° Échantillon : 2011-004532

Désignation : AUV1205 Gaviers 33

Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Date d'analyse	Tolérance	Limite
Germes aérobies mésophile	UFC/ml	8	IT 0514	08.11.2011	300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0	IT 0515	08.11.2011	0	-
Entérocoques	UFC/100ml	0	IT 0516	08.11.2011	0	-
Coliformes	UFC/100ml	0	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Autre colonie sur Endoles	UFC/100ml	8	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Température de l'eau	°C	13.8	IT 0776	08.11.2011	25	-
pH	-	7.84	IT 0773	08.11.2011	-	-
Chlore libre	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	0.10	-
Chlore combiné	mg/L	< 0.01	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Chlore total	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Conductivité à 25°C	uS/cm	422	IT 0774	08.11.2011	-	-
Turbidité	FNU	0.13	IT 0775	08.11.2011	1.0	-

- \* Non accréditée

- \*\* Sous-traitée et accréditée

- \*\*\* Sous-traitée mais non-accréditée

- Les résultats ne concernent que l'(les) échantillon(s) analysé(s)

- La reproduction, même partiel, de ce logiciel est interdite sauf autorisation écrite du chef de laboratoire.

- Les informations relatives à l'essai peuvent être obtenues sur demande

## Résultats des analyses

N° rapport: NE-11.667.0

Date du rapport: 21.11.2011

Prélèvement du 08.11.2011 - Auvernier - Réseau simple

N° Échantillon : 2011-004533

Désignation : AUV1209 Fontenettes 37

Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Date d'analyse	Tolérance	Limite
Germes aérobies mésophile	UFC/ml	98	IT 0514	08.11.2011	300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0	IT 0515	08.11.2011	0	-
Entérocoques	UFC/100ml	0	IT 0516	08.11.2011	0	-
Coliformes	UFC/100ml	0	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Autre colonie sur Endoles	UFC/100ml	11	IT 0517*	08.11.2011	-	-
Température de l'eau	°C	12.4	IT 0776	08.11.2011	25	-
pH	-	8.01	IT 0773	08.11.2011	-	-
Chlore libre	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	0.10	-
Chlore combiné	mg/L	< 0.01	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Chlore total	mg/L	0.02	IT 0780*	08.11.2011	-	-
Conductivité à 25°C	uS/cm	418	IT 0774	08.11.2011	-	-
Turbidité	FNU	0.24	IT 0775	08.11.2011	1.0	-

- \* Non accréditée

- \*\* Sous-traitée et accréditée

- \*\*\* Sous-traitée mais non-accréditée

- Les résultats ne concernent que l'(les) échantillon(s) analysé(s)

- La reproduction, même partiel, de ce logiciel est interdite sauf autorisation écrite du chef de laboratoire.

- Les informations relatives à l'essai peuvent être obtenues sur demande